

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
4230, Асеновград
пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9
Тел.: 0331/20283, 070010502
Факс: 0331/41057
e-mail—opasenovgrad@abv.bg



ASENOVGRAD MUNICIPALITY
4230, Asenovgrad
„Acad. Nikolay Haytov“ sq. № 9
tel. + 359 (0) 331/20283,070010502
fax + 359 (0) 331/41057
www.asenovgrad.bg

Изм.№ 14.00.6476/1/25.10.2019г.

**ДО
ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

Във връзка с постъпило запитване от лице, съдържащо искане за разяснение относно обществена поръчка с предмет: „Ремонт и изграждане на огради на територията на Община Асеновград.“, на основание чл.189 от ЗОП предоставяме на заинтересованите лица следните разяснения:

ВЪПРОС № 1

Относно обект 1: „Частично възстановяване на ограда на ОУ “Отец Паисий“, с . Мулдава“.

Позиция 11: „Изработка и монтаж на място на ажурна ограда от стомана с височина 1 метър“ – 40 м.л., моля Възложителят да уточни вида и размера на оградата.

ОТГОВОР № 1

Ажурната част над каменния зид, да се съобрази и изпълни по възможност като паната на съществуващата ограда.

ВЪПРОС № 2

Относно обект 2: „Ремонт ограда на мюсюлмански гробищен парк с. Стоево“.
Позиция 6: „Направа на входна врата с две крила и монтаж на същата“ – 1 бр., моля Възложителят да уточни вида и размера на вратата.

ОТГОВОР № 2

Предвижда се изработване на двукрила врата с височина 1,50 м и ширина на крилата – 1,30 м. и 2,00 м., конструкция от метални профили и пълнеж мрежа.

ВЪПРОС № 3

Относно обект 4: „Направа на ограда на стадиона в с .Нови Извор“.
Позиция 6: „Доставка и монтаж на черни тръби ф8-10“ – 40 м.л., моля Възложителят да уточни за къде се отнасят тръбите.
Позиция 7: „Направа и монтаж врати, изработени от ъглов профил 4x4x4 с пълнеж от мрежа „– 3 бр.“, моля Възложителят да уточни вида и размера на вратите.

Позиция 13: „Възстановяване водопровод“ – 1 бр.“, моля Възложителят да уточни размера и вида на тръбите, фасонните части и фитинги, както и дължината на водопровода.

Позиция 16: „Възстановяване пейки с дървени с р-р 8 x 5 см . С рендосани бичмета“, моля Възложителят да уточни вида на пейките.

ОТГОВОР № 3

Позиция 6: Допусната е техническа грешка в изписването на позиция №6 „Доставка и монтаж на черни тръби ф8-10“, да се чете „Доставка и монтаж на черни тръби с диаметър 2 цола“. Същите ще се монтират зад футболните врати с височина 5 м. на тях ще се монтира предпазна оградна мрежа за улавяне на топката.

Позиция 7: Два броя врати с р-ри h - 2.00 / шир. 1.00 м.
Един брой с р-ри h - 2.00 / шир . 4.00 м. / две крила по 2.00 м /.

Позиция 13: Водопровода ще се изпълнява с PVC тръби 2 цола ще се захранва от поливен хидрант приблизително 30 м.

Позиция 16: Пейките са съществуващи, обикновени без облегалки, предвижда се възстановяване на отделни счупени или повредени елементи .

ИНЖ. ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ
Временно изпълняващ длъжностите:
Кмет на Община Асеновград
На основание Решение № 2132, взето
с Протокол № 67 от 09.10.2019 г.
на Общински съвет - Асеновград



Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данни).