

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
4230, Асеновград
пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9
Тел.: 0331/20283, 070010502
Факс: 0331/41057
e-mail – opasenovgrad@abv.bg



ASENOVGRAD MUNICIPALITY
4230, Asenovgrad
„Acad. Nikolay Haytov” sq. № 9
tel. + 359 (0) 331/20283, 070010502
fax + 359 (0) 331/41057
www.assenovgrad.com

Изх. № 14-00-50 /05.01.2017г.

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ:
„НАПРАВА НА ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЕКТИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННАТА
ПРОГРАМА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”.**

На основание чл.189 от ЗОП, предоставяме на заинтересованите лица следните разяснения:

ВЪПРОС №1: Количествата в КС по Образец 13.3 и 13.4 са еднакви, съответно и сумите за тях. Кой са действителните количества, тъй като в Техническата спецификация т.5.4.5 трасето е посочено с дължина 150.00м. а в т.5.4.6 трасето е 445м. факт, който предполага различен брой на стълбовете и дължини на кабелите. За техническа грешка ли става въпрос или разстоянията между стълбовете ще е различно?

ОТГОВОР №1: Допусната е техническа грешка в ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за изпълнението на предмета на обществената поръчка – т.5.4.6. по ул. “Къпина”, кв. Д. Воден. Трасето е с дължина 445 м. Да се чете „Трасето е с дължина 150 м.“

ВЪПРОС №2: С изключение на КС за обект по Образец 13.3 всички останали дължини на трасетата се разминават по КС и по Описанието в Техническата спецификация. Кой документ да се вземе в предвид?

ОТГОВОР №2: В Количествените сметки - образец №13.1, 13.2, 13.3., 13.4, 13.5, 13.6 и 13.7 никъде не е посочвана дължина на трасе. Количествените сметки следва да се попълват във вида, представен от Възложителя, без да се изменят количествата в тях.

ВЪПРОС №3: В обект по Образец 13.2 е посочено, че осветителните тела тип „Сфера“ се монтират на стълб с височина до 3м., а в позицията за доставка за стълбовете е записана височина до 9.5м. Посочете, коя височина да се вземе в предвид!

ОТГОВОР №3: Допусната е техническа грешка в Образец 13.2, позиция 1 – Доставка и монтаж на парков осветител „Сфера“70W (със светлоизточник) на тръбен стълб с височина до 3м. Да се чете “Доставка и монтаж на парков осветител „Сфера“70W (със светлоизточник) на тръбен стълб с височина до 9,5 м.“.

ВЪПРОС №4: В обект по Образец 13.1 позиция 20 не са посочени колко са изводите в разпределителната касета. Посочете точния брой изводи!

ОТГОВОР №4: В обект по Образец 13.1, позиция 20 – Доставка и монтаж на PVC касетка разпределителна на фундамент, да се счита, че изводите в разпределителната касета са 4.

С уважение,

Инж. Мария Вълканова
Зам.-Кмет на Община Асеновград
/Оправомощена със Заповед. №129/29.12.2016год./

БМ/МУ

