

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
4230, Асеновград
пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9
Тел.: 0331/20283, 070010502
Факс: 0331/41057
e-mail – opasenovgrad@abv.bg



ASENOVGRAD MUNICIPALITY
4230, Asenovgrad
„Acad. Nikolay Haytov“ sq. № 9
tel. + 359 (0) 331/20283, 070010502
fax + 359 (0) 331/41057
www.assenovgrad.com

Изх. № 14.00.3002/24.06.2020г.

ДО

**ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ
ОТ ЦЕНТРАЛНАТА ЗОНА И ПЛОЩАД "АКАД. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ" В ГР.
АСЕНОВГРАД- I ЕТАП”**

На основание чл.180 от ЗОП, предоставяме на заинтересованите лица следните разяснения:

Въпрос №1. Относно Приложение „КСС АРХИТЕКТУРА“ – „СМР“, Позиция №9 –
„Доставка и полагане на бетонови плочи със структурна повърхност, изглед естествен
камък – модел 4 – 2169.00 м2.“

Моля, Възложителят да уточни дали е комбиниран формат на 6 см.?

Отговор: Съгласно приложените детайли към проекта част архитектура бетоновите плочи
със структурна повърхност, изглед естествен камък модел 4 са с размери 20/20/6, 20/40/6,
20,60 /6, Съгласно приложените чертежи №4 и № 5 от част архитектура е показан
комбиниран .

Въпрос №2. Относно Приложение „КСС АРХИТЕКТУРА“ – „СМР“, Позиция №10 –
„Доставка и полагане на сегментен паваж от бетонови павета антрацит – модел 5 – 206.00
м2“. В КСС е посочено, че горещитираната позиция е антрацит, а в проект сив меланж.

Моля, Възложителят да уточни цвета и дебелината на бетоновите павета?

Отговор: Позиция 10 от КСС е Доставка и полагане на сегментен паваж от бетонови
павета антрацит – позиция 5 от лист 4 на проекта – гледай легендата.

Въпрос №3. Относно Приложение „КСС АРХИТЕКТУРА“ – „СМР“, Позиция №11 –
„Доставка и полагане на сегментен паваж от бетонови павета червен меланж – модел 6 –
107.00м2“.

Моля, Възложителят да уточни дебелината за бетоновите павета 8 см. Или 10 см.?

Отговор: Дебелината на бетоновите павета 10см.

Въпрос №4. Относно Приложение „КСС АРХИТЕКТУРА“ – „СМР“, Позиция №12 –
„Доставка и полагане на бетонови тротоарни плочи с мита повърхност сив меланж – модел
7 – 1296.00 м2“.

Моля, Възложителят да уточни размера на тротоарните плочи?

Отговор: Тротоарни плочи с мита повърхност сив меланж модел № 7 са с размери 30/30 /6- чертеж 7 от част архитектура

Въпрос №5. Моля, Възложителят да разясни следва ли при остойностяване на количествената сметка да се спазват тези показатели за ценообразуване или Възложителят иска да се попълнят показатели за ценообразуване на всеки един участник?

Отговор: Показателите за ценообразуване да се попълнят за всеки един участък.

**ИНЖ. СТОЯН ДИМИТРОВ /П/
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Оправомощен със Заповед №А-2216/14.11.2019г.
на Кмета на Община Асеновград**

Изготвил/и/

инж. В. Христовова

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данни).